

ПАСПОРТ № _____
(документ о качестве)

Сертификат соответствия № РОСС RU.32001.04ИБФ1.ОСП32.92718 действителен до 21.01.2029г.

1. Дата выдачи: " ____ " _____ 2026г.
2. **Песок из отсевов дробления I класса** андезито-базальтовых порфиритов Тимофеевского месторождения строительного камня, получаемый при производстве щебня.
3. Потребитель: _____
(наименование организации)
4. Количество песка из отсевов дробления: _____ т. _____ м³ № квитанции _____
(адрес)
5. Номера вагонов: _____

КАЧЕСТВЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ				
№ п/п	Наименование	Нормативные значения по ГОСТ 31424-2010	Фактические значения	
1	Модуль крупности	Св. 3,5 Группа - Очень крупный	3,5	
2	Содержание зерен крупностью: - св.10 мм, % по массе	Не более 2	0	I класс
3	Содержание зерен крупностью - св.5 мм, % по массе	Не более 10	5,7	
4	Содержание зерен крупностью: - менее 0,16 мм, % по массе	Не боллее 3	2,6	
5	Полный остаток на сите № 0,63, % по массе	Св. 75 Группа - Очень крупный	82,6	
6	Содержание глины в комках, %	не более 0,35	0	
7	Содержание пылевидных и глинистых частиц, % по массе	Не более 3	2,3	
8	Содержание вредных компонентов и примесей	Светлее эталона	Отсутствуют (светлее эталона)	
9	Содержание зерен пластинчатой (лещадной) и игловатой формы, % по массе.	Не более 25 2 группа	23,4	
10	Насыпная плотность в сухом состоянии, т/м³	Не нормируется	1,50	
11	Истинная плотность, г/см³	Не нормируется	2,78	
12	Марка по дробимости (для эффузивных пород), потеря массы, %	до 9 включ.	4 соответствует марке 1400	
13	Пустотность, %	Не нормируется	41,7	
14	Удельная эффективная активность естественных радионуклидов А эфф. Бк/кг	До740	40,13	
15	Песок из отсевов дробления Тимофеевского месторождения соответствует I классу строительных материалов и в области строительства может использоваться без ограничений (по радиационному фактору). Протокол лабораторных исследований №223426-2 от 22.01.2026г.			

Лаборант по физико-механическим испытаниям

Инженер по качеству



Новикова О.Е.
(Фамилия, инициалы)
Ахметзянова Е.В.
(Фамилия, инициалы)