

ПАСПОРТ № _____

(документ о качестве)

Сертификат соответствия № РОСС RU.32001.04ИБФ1.ОСП28.57349 действителен до 21.07.2027г.

1. Дата выдачи: "____" _____ 2026 г.

2. Смесь щебеночно-песчаная из природного камня андезито-базальтовых порфириров Тимофеевского месторождения, для строительных работ: **С4 фракция 0-80 мм**

3. Потребитель: _____
(наименование организации)

(адрес)

4. Количество смеси щебеночно-песчаной: _____ т. _____ м³ № квитанции _____

5. Номера вагонов: _____

КАЧЕСТВЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

№ п/п	Наименование	Нормативные значения по ГОСТ 25607-2009	Фактические значения	
1	Зерновой состав		Полные остатки на ситах, %	
	Диаметры отверстий контрольных сит, мм	80	от 0 до 10	0,00
		40	от 15 до 35	29,04
		20	от 28 до 55	39,22
		10	от 40 до 70	61,47
		5	от 50 до 80	64,35
		2,5	от 60 до 85	66,94
		0,63	от 80 до 95	87,48
		0,16	от 91 до 97	94,68
	0,05	от 95 до 100	96,24	
2	Содержание пылевидных и глинистых частиц, % по массе	не более 5	3,76	
3	Содержание глины в комках, %	не более 20 от содержания пылевидных и глинистых частиц	14,3	
4	Содержание зерен пластинчатой (лещадной) и игловатой формы, % по массе.	не более 35	28,22	
5	Марка по дробимости (для эффузивных пород), потеря массы %	до 9 включ.	6,8 соответствует марке 1400	
6	Содержание вредных компонентов и примесей		нет	
7	Морозостойкость, потеря массы после испытания, % (испытание замораживанием и оттаиванием - число циклов 400)	потеря массы после испытания не более 5%	4,5 соответствует марке F400	
8	Марка по водостойкости	Для марки по дробимости выше 600-В1	В1	
9	Истираемость, %	до 25 вкл.	14,1 соответствует марке И1	
10	Марка по пластичности	Для марки по дробимости выше 600-Пл1	Пл1	
11	Насыпная плотность, т/м3	не нормируется	1,53	
12	Удельная эффективная активность естественных радионуклидов А эфф. Бк/кг	До 740	40,13	
13	Смесь щебеночно-песчаная из природного камня Тимофеевского месторождения соответствует I классу строительных материалов и в области строительства может использоваться без ограничений (по радиационному фактору). Протокол лабораторных испытаний № 22/2026 от 22.01.2026г.			

Лаборант по физико-механическим испытаниям

Инженер по качеству



Ахметзянова Е.В.
(Фамилия, инициалы)

Ахметзянова Е.В.
(Фамилия, инициалы)